

LIC O2 sistēmas plānotais patēriņš korpusiem Nr.10, Nr.11, Nr.13, Nr.15

Korpuss	Nodaja	1.stāvs					Patēriņš vienai rozetei (l/min)	Noslodze	Projekt. Paterins (l/min)	Nodaja	2.stāvs					Patēriņš vienai rozetei (l/min)	Noslodze	Projekt. Paterins (l/min)
		Ligzdu skaits uz kādu projektēt	Ligzdu skaits šobrīd	Plānots uzstādīt	Virsapjoms min.10%	Virsapjoms min.10%					Ligzdu skaits uz kādu projektēt	Ligzdu skaits šobrīd	Plānots uzstādīt	Virsapjoms min.10%	Virsapjoms min.10%			
15k	6	24	6	15	3	30	100%	810	8A	24	7	15	2	30	100%	780		
13k	3	4	4	0		90	100%	360	5	16	0	16	0	30	100%	480		
13k	8B	9	8	0	1	30	100%	300		0						0		
11k	3	10	9	0	1	90	100%	990		0						0		
11k	7	7	6	0	1	90	100%	720		0						0		
10k		0						0	2	17	15	0	2	30	100%	570		
		0								0								
	SUM:	54	33	15	6			3180	SUM:	57	22	31	4			1830		

KOPĀ ROZETES: 111
 no tām uzstādītās: 55
 no tām neuzstādītās: 46
 no tām virsapjoms: 10
 PROJEKTĒJAMĀIS PATĒRIŅŠ (l/min): 5010